

Крымский водоканал

Общество с ограниченной
ответственностью «Крымский водоканал»
353380, Россия, Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Фадеева, 15
тел: (86131) 4-64-40
факс: (86131) 4-53-67
e-mail: krymskvodokanal@mail.ru

№ 1/2785 от 18.10 2016 г.

Уважаемый Евгений Сергеевич!

Информируем Вас о том, что на подводящем магистральном водопроводе хозяйственно-бытового назначения ст. Гладковская — х. Садовый, эксплуатируемый ООО «Крымский водоканал», на участке со сложно-пересечённой местностью, был произведён монтаж трубы MOLECOOL для напорных сетей (материал ПВХ-О).

Наличие раструба, который оснащен уплотнительным кольцом в данных трубах, позволяет не использовать сварочное оборудование при монтаже сети на труднодоступных горных участках, что увеличивает скорость производимых работ.

Помимо этого было установлено, что при круглосуточной работе системы водоснабжения труба выдерживает установленное давление 16кГс/см², нарушений герметичности и геометрической формы не выявлено.

На основании вышеизложенного считаем, что трубы MOLECOOL для напорных сетей (материал ПВХ-О) с раструбными соединениями соответствуют заявленным характеристикам и могут использоваться для монтажа инженерных сетей холодного водоснабжения.

Зам. директора
ООО «Крымский водоканал»



Р. Е. Щерблюк